


КугВВ



Кабель для электрических установок, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

Кабели по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов ГОСТ IEC 60227-1, ГОСТ IEC 60227-3, ГОСТ IEC 60227-4, а также требованиям ГОСТ 31947 Выбор и монтаж

электропроводки электроустановок силовых, осветительных и вторичных цепей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.5.52.

Применение:

Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже

Произведено по тех.условиям:

ТУ 16-705.501-2010

Конструкция и описание

Конструкция:

1. Токопроводящая жила – две, три, четыре или пять многопроволочных медных жил 5 класса гибкости по ГОСТ 22483
 - Все токопроводящие жилы должны быть равного сечения. Допускается в трех-, четырех-, пятижильных кабелях с жилами номинальным сечением 25 – 50 мм² жила заземления меньшего сечения
 - Минимальная масса токопроводящей жилы кабелей, предназначенных для реализации через сеть розничной торговли, пересчитанная на длину 1 м кабеля, должна соответствовать указанной в таблице Г.1 приложения Г ТУ 16-705.501-2010
2. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат (PVC)
3. Кордель – жгут из поливинилхлоридного пластиката (PVC) (допускается отсутствие корделя);
4. Сердечник – скрученные изолированные жилы с корделем в центре (при его наличии) (цветовая маркировка жил);

5. Оболочка с заполнением - поливинилхлоридный пластикат (PVC). Цвет оболочки оговаривается при заказе, при отсутствии указания в заказе оболочка может быть любого цвета.
6. Максимальный наружный диаметр кабелей должен соответствовать указанному в таблице 7 ТУ 16-705.501-2010.

Основные характеристики:

- Номинальное напряжение: АС: до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц
- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565: О1.8.2.5.4
- Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150
- Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, должно соответствовать ГОСТ 22483
- Электрическое сопротивление изоляции, измеренное в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 и пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, должно быть не менее 5 МОм
- Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жилы 70 °С и пересчитанное на длину 1 км должно соответствовать указанному в таблице 7 ТУ 16-705.501-2010
- Кабели должны выдерживать испытание напряжением переменного тока 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин по категории ЭИ-1 в соответствии с ГОСТ 23286
- Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 5 номинальных наружных диаметров.

Температурные режимы:

- Температура эксплуатации кабелей: от минус 50 °С до 65 °С
- Монтаж кабелей должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °С
- Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70 °С
- Срок службы кабелей - не менее 20 лет (в пределах установленной наработки 200000 часов при 40 °С)
- Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 3 года.