


## КВВГЭнг(А)-FRLS АЭС



Кабель контрольный огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, в общем экране

**Применение:**

для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановках при

отсутствии механических воздействий на кабель и при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Кабели могут быть проложены на открытом воздухе. Кабели предназначены для эксплуатации на атомных станциях (АС)

Произведено по тех.условиям:

ТУ 16.К71-337-2004